

Дата 23.11.2021
№ 19210061000201386772



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр.1, а/я 704, тел. 295-556, 295-542,
E-mail: gu@19.mchs.gov.ru, телефон доверия 8-3902-29-99-99

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сорску и Усть-Абаканскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Хакасия
655100, Усть-Абаканский район, п. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 10,
т. 8(39032)2-18-03,
E-mail: tond.ust-abakan@19.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес, наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 130 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Усть-Абаканская спортивная школа»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сорску и Усть-Абаканскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (главного государственного инспектора г. Сорск и Усть-Абаканского района по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Фудина Ивана Геннадьевича

№ 130 от «23» ноября 2021 года

в период с «14» декабря 2021 г. по «27» декабря 2021 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сорску и Усть-Абаканскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (государственным инспектором г. Сорск и Усть-Абаканского района по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Усенко Александром Максимовичем;

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сорску и Усть-Абаканскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (государственным инспектором г. Сорск и Усть-Абаканского района по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы Замятиным Максимом Дмитриевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольно-надзорное мероприятие (выездная проверка)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица - директор МБУДО «Усть-Абаканская СШ» Крикьянц Николай Юрьевич

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание спортивного комплекса, расположенное по адресу: р.п. Усть-Абакан, ул. Гидролизная, 1А				
Общие мероприятия				
1.	Здание оборудовать эвакуационным освещением (аварийным освещением для эвакуации).	ч. 9 ст. 82, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.», п. 4.1, п. 5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	до 01.12.2022	
Здание гаража				
2.	Стропила и обрешетку кровли здания гаража, выполненные из древесины, подвергнуть обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности.	ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 5.4.5 СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	до 01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Крикьянц Н.Ю 27

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Усенко Александр Максимович - государственный инспектор г. Сорск и Усть-Абаканского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Замятин Максим Дмитриевич - государственный инспектор г. Сорск и Усть-Абаканского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)